



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
по Удмуртской Республике**

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска**  
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

**г. Ижевск**

(место составления предписания)

**«31» августа 2021г.**

(дата составления акта)

**«15» час. «00» мин.**

(время составления акта)

**Предписание об устранении выявленных нарушений № 03/37**

На основании решения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – заместителя главного государственного инспектора г. Ижевска по пожарному надзору Антонова Алескандра Петровича от 17.08.2021 № 03/37 в период с 10 час. 00 мин. «20» августа 2021г. по 13 час. 00 мин. «20» августа 2021г. проведено контрольное (надзорное) мероприятие в виде плановой выездной проверки, акт плановой выездной проверки от 31.08.2021 № 03/37, в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа «61», по адресу(ам): Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Клубная, 82а, по результатам которой установлено, что в здании и на территории выявлены факты нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

Руководствуясь п. 1 ч. 2 ст. 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пп. 6 п. 27 постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», в соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

| № п/п | Сведения о нарушениях обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения | Наименование нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование | Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований | Отметка (подпись) о выполнении |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|

| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4          | 5 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|
| 1. | Не представлены классов пожарной опасности декоративно-отделочных материалов, примененных для отделки потолка в музыкальном зале, расположенном на третьем этаже здания школы (для отделки применены пенопластиковые плитки)                                                                                                                          | Федеральный закон от 22 июня 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст.4; ст.6, 134, 144, 145, 151, табл. №3, №29                                                                                                                                                    | 01.08.2022 |   |
| 2. | На всех этажах здания школы в кабинетах речевое оповещение не обеспечивает уровень звука во всех местах постоянного и временного пребывания людей (в соответствии с представленным актом проверки работоспособности АПС, СОУЭ, проводимой обслуживающей организацией ООО «Альтаир» уровень звука не соответствует требованиям нормативных документов) | Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.4 ст.4, ст.6, 54,84; СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п.п. 3.1, 4.1, 4.2, 4.8, таблица №2 | 01.08.2022 |   |
| 3. | На первом, втором этажах с северной стороны здания, на третьем этаже двери лестничных клеток не имеют уплотнителей в притворах (фактически в дверных проемах имеются сквозные зазоры, не обеспечивающие дымогазонепроницаемость, для препятствия распространения опасных факторов пожара на пути эвакуации).                                          | Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.4 ст.4, ст.6; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.24                                                                                                    | 01.08.2022 |   |
| 4. | Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) складского назначения с                                                     | Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства от 16.09.2020г. №1479 п.12                                                                                                                                                                                     | 01.08.2022 |   |

|    |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
|    | обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте (соответствующие расчёты не представлены). |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |  |
| 5. | Угол наклона наружной пожарной лестницы более 45 градусов ведущей со спортзала (фактически составляет 54 градуса).                                | Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.4 ст.4, ст.6;<br>СНиП II-A.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования» п. 4.10                                                                                 | 01.08.2022 |  |
| 6. | Прибор приёмно-контрольный автоматической пожарной сигнализации установлен вне помещения с круглосуточным пребыванием дежурного персонала.        | Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст.4; ст.6, СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» п.5.12 | 01.08.2022 |  |
| 7. | В коридорах 1, 2, 3, этажей расстояние между дымовыми пожарными извещателями более 9 м (фактически составляет 12,3 м).                            | Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст.4; ст.6, 53,89;<br>СП 484.1311500.2020 Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем                                         | 01.08.2022 |  |

|     |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
|     |                                                                                                                                                            | противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» п. 6.6.5; (СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 13.4.1, табл. 13.3) (НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» п. 12.28, табл. 5) Протокол осмотра от 31.08.2021 |            |  |
| 8.  | В коридорах 1, 2, 3 этажей настенные речевые оповещатели располагаются на расстоянии менее 150 мм от потолка до верхней части оповещателя.                 | Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст.4; ст.6, СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п.4.4.                                                                                                        | 01.08.2022 |  |
| 9.  | При эксплуатации систем обеспечения пожарной безопасности не соблюдаются проектные решения (фактически АПС и СОУЭ не соответствуют проектной документации) | Правила противопожарного режима в РФ утвержденные Постановлением Правительства от 16.09.2020г. №1479 п. 54                                                                                                                                                                                                                                                                          | 01.08.2022 |  |
| 10. | Не представлены классов пожарной опасности декоративно-отделочных материалов, примененных для                                                              | Федеральный закон от 22 июня 2008 года №123-ФЗ «Технический                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01.08.2022 |  |

|                                                                                                                                |                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| отделки потолка в музыкальном зале, расположенном на третьем этаже здания школы (для отделки применены пенопластиковые плитки) | регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст.4; ст.6, 134, 144, 145, 151, табл. №3, №29 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

**Подписи лица, проводившего проверку:**

Инженер отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы г. Ижевска управления  
надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Удмуртской  
Республике – государственный инспектор г. Ижевска  
по пожарному надзору Самарина Карина Ильшатовна  
 (должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего  
 контрольное (надзорное) мероприятие)



« 31 » августа 20 21 г.

**Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):**

**С предписанием ознакомлен (а):**

✓ Варюхихина Н.А. директор Р  
 (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)